

Утвърдил:  
Изп. директор

**ПРОТОКОЛ**  
по чл.101г, ал.3 от ЗОП



Днес, 08.03.2016 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-108/25.02.2016 г. на Изпълнителния директор на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, се проведе заседание на комисията, определена за провеждане на процедура за обществена поръчка – публична покана с уникален код № 9050802 по смисъла на чл.101а и следващи от ЗОП с предмет: **„Измервания по електробезопасност в обекти на дружеството за период от 2 години“**. Комисията се събра в пълен състав, както следва:

Председател (и член):

1. инж. Демир Демирев, р-л отдел „ЕМ”/ електроинженер

Членове:

2. инж. Тонка Желева, инженер електромеханично оборудване/ електроинженер
3. Донка Кондакова, ръководител отдел „Човешки ресурси”/ икономист
4. Йорданка Керанкова, р-л отдел „Обществени поръчки”/ правоспособен юрист.
5. Георги Георгиев, юрисконсулт отдел „Обществени поръчки”/ правоспособен юрист.

Заседанието на комисията се проведе в Конферентна зала, ет.4 в сградата на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3. В определения, съгласно публичната покана срок, са получени следните оферти:

**1. оферта вх. № ОП-14-3/01.03.2016 г. – „ЕНЛАБ” ЕООД**, ЕИК: 202729275, със седалище и адрес на управление: гр. Левски 5900, ул. „Васил Левски” № 15, представлявано от Надя Иванова – управител, тел.: 0897/457 912, e-mail: [nadia61@abv.bg](mailto:nadia61@abv.bg) .

**2. оферта вх. № ОП-14-4/01.03.2016 г. – „СТМ – СЛАЙ 2008” ЕООД**, ЕИК: 200130960 със седалище и адрес на управление: гр. София 1836, ж.к.„Левски В”, ул. „Станислав Доспевски” № 95, бл.44, офис №1, представлявано от Славка Костова – управител, тел./факс: 0887/928 051; 0988/921 957, e-mail: [Slavka20@abv.bg](mailto:Slavka20@abv.bg) .

**3. оферта вх. № ОП-14-5/02.03.2016 г. – „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД**, ЕИК: 123618423 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, бул. „Патриарх Евтимий” № 23, адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6006, ул. „Индуриална” № 2, ет.4, представлявано от Благовеста Шинева – управител, тел.: 042/620 368; факс: 042/602 377, e-mail: [ctec@ctec-sz.com](mailto:ctec@ctec-sz.com) .

**4. оферта вх. № ОП-14-6/02.03.2016 г. – „Практик - ХД” ООД**, ЕИК: 838138732 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Димитър Благоев” блок №11, вх.Б, ап.51, адрес за кореспонденция: гр. Ямбол 8600, ул. „Димитър Благоев” блок №52 - партер, представлявано от Христо Чапкънов – управител, тел./факс: 046/663 971, e-mail: [praktik@abv.bg](mailto:praktik@abv.bg)

**5. оферта вх. № ОП-14-7/07.03.2016 г. – „Д.Д.Д.-1” ООД**, ЕИК: 121370541 със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Асен Разцветников” № 32, представлявано от Румен Стойков и Мартин Петров, тел./факс: 02/865 70 67, e-mail: [control@ddd-1.com](mailto:control@ddd-1.com) .

**6. оферта вх. № ОП-14-8/07.03.2016 г. – „ВЕНИ - 97” ЕООД**, ЕИК: 128019502 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол 8600, ул. „Бели Дрин” № 1, адрес за кореспонденция: гр. Ямбол 8600, ул. „Елена Янкова” бл.10, вх. Б, ап.14, представлявано поотделно от Недялко Недялков и Светозар Недялков, тел./факс: 046/66 34 33, e-mail: [veni97@abv.bg](mailto:veni97@abv.bg) .

**7. оферта вх. № ОП-14-9/07.03.2016 г. – „Вебер 2002” ЕООД**, ЕИК: 102816537 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, жк.„Лазур” бл.36, вх.4, ап.5, адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, ул. „Батак” №50, ет.2, представлявано от Стоян Хрисулев, тел./факс: 056/837 112; 0878/513 748, e-mail: [veber\\_office@yahoo.com](mailto:veber_office@yahoo.com)

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. „Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

**8. оферта вх. № ОП-14-10/07.03.2016 г. – „Институт по дървообработване” ООД, ЕИК: 112003788 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400, ул. „Любен Боянов” №2, ет.4, представлявано от Николай Кожухаров - управител, тел.: 034/45 62 90; факс 034/45 55 14, e-mail: Institut1972@abv.bg.**

Всички оферти са подадени в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, съгласно изискванията на чл.101в, ал.2 от ЗОП.

Преди отваряне на получените оферти, членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т. 2-4 от ЗОП, съгласно чл.101г, ал.2 от ЗОП.

В публикуваната публична покана е оповестено, че на отварянето на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.). При отварянето на офертите присъства представител на „Вебер – 2002” ЕООД, гр.Бургас – Стоян Хрисулев – Управител.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, съгласно чл.101г, ал. 2 от ЗОП.

### Ценовите предложения на участниците са както следва:

1. „ЕНЛАБ” ЕООД - **20 303,10** (двадесет хиляди триста и три лева и 10 стотинки) лв. без ДДС
2. „СТМ – СЛАЙ 2008“ ЕООД - **12,00** (дванадесет лева) лв. без ДДС
3. „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД - **34,49** (тридесет и четири лева и 49 стотинки) лв. без ДДС.
4. „Практик - ХД” ООД - **38,60** (тридесет и осем лева и 60 стотинки) лв. без ДДС
5. „Д.Д.Д.-1” ООД – **33 030,35** (тридесет и три хиляди и тридесет лева и 35 стотинки) лв. без ДДС
6. „ВЕНИ - 97” ЕООД - **51,00** (петдесет и един лева) лв. без ДДС
7. „Вебер 2002” ЕООД - **57,53** (петдесет и седем лева и 53 стотинки) лв. без ДДС
8. „Институт по дървообработване” ООД - **48,90** (четиридесет и осем лева и 90 стотинки) лв. без ДДС

Трима от членовете на комисията подписаха ценовите и техническите предложения на участниците. Присъстващият на заседанието представител на „Вебер – 2002” ЕООД, гр. Бургас подписа техническите и ценови предложения на другите седем участници. На този етап от работата си комисията не разглежда представените документи по същество, тоест не анализира съдържанието им. Действията на комисията бяха повторени по отношение на всичките постъпили оферти. След извършването на описаните действия, в 11.30 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи работата си на 12.03.2016 г. в 10.00 ч. със закрито заседание за разглеждане на офертите за съответствието им с изискванията на възложителя. Разглеждането на офертите е извършено при спазване на Глава осма “а” от ЗОП и Глава IV, Раздел II от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас (приети със Заповед №646/01.10.2014 г. на изп. директор на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.)

### Комисията установи следното:

1. „ЕНЛАБ” ЕООД, в плика с офертата се съдържат всички изискани от възложителя документи, от които е видно, че участникът отговаря на изискванията на възложителя. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Участникът представя Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида „С” – Сертификат рег. №127 ОКС. Представени са документи за калибриране. Приложена е декларация за конфиденциалност, в която не се посочва коя конкретна част от „Техническо предложение“ представлява търговска тайна.

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. “Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

**\*Забележка на комисията относно приложена декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП от участника.** Предвид обстоятелството, че няма посочени точно кои конкретни части от техническото предложение да се считат за конфиденциални, за комисията е невъзможно прилагането на чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

**Техническо предложение:** Участникът декларира, че: Измерванията ще се извършват с уреди, които отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Измерванията ще се извършват от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

**Ценово предложение:** Обща стойност на предложението (без ДДС) – 20 303,10 лв. (двадесет хиляди триста и три лева и десет стотинки). Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	0,90 лв.
2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	9,00 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	9,00 лв.
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС</b>	<b>20 303 ,10 лв.</b>

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

В процеса на работа на комисията бе установено, че в частта на ценовото предложение, където участникът трябва да посочи „обща стойност без ДДС“, неправилно е изчислена общата стойност. Вземайки предвид сбора от единични цени, общата стойност следва да бъде 18,90 лв. (осемнадесет лева и 90 стотинки). В документацията за участие Възложителят е посочил, че: „ ... При несъответствие в сбора между посочените единични цени и общата цена ще се взимат в предвид посочените единични цени.... ” **Вземайки в предвид условията посочени в документацията за участие, Комисията счита, че следва да бъде съпоставян сбора на единичните цени на обща стойност 18,90 лева.**

2. „СТМ – СЛАЙ 2008“ ЕООД, в плика с офертата се съдържат всички изисквани от възложителя документи, от които е видно, че участникът отговаря на изискванията на възложителя. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Представен е Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида „С” – Сертификат рег. №298 ОКС и Свидетелство за калибриране.

**Техническо предложение:** За изпълнение на поръчката участникът предлага следното: Организационни дейности във връзка с пътуване и командировки, планирането на които ще бъде съгласувано с Възложителя, съобразно плана за извършване на измерванията на параметрите на ЕУС за обектите. Участникът декларира, че измерванията ще се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД , гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа“ул.”Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012; от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

**Ценово предложение:** Обща стойност на предложението (без ДДС) – 12,00 лв. (дванадесет лева). Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	0,20 лв.
2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	5,80 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	6,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС	12,00 лв.

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

Техническото и Ценовото предложение са попълнени съгласно изискванията на Възложителя. Посочената обща стойност без ДДС представлява сума, равна на сбора от единичните цени за всеки вид измерване.

3. „**Център за изпитване и европейска сертификация**” ЕООД в плика с офертата се съдържат всички изисквани от възложителя документи. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Участникът представя Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида „А” (по-висока степен на независимост от изискваната – орган за контрол вид „С”) - Сертификат рег. №145 ОКА; приложено е свидетелство за калибриране.

**Техническо предложение:** За изпълнение на поръчката участникът предлага следното: Проверка ефективността на зануляването чрез измерване импеданса на контур „фаза - защитен проводник”; Измерване преходното съпротивление на заземителите от защитни заземителни уредби; Измерване преходното съпротивление на заземителите от мълниезащитни инсталации; Издаване на сертификати за контрол за всички извършени измервания. Измерванията ще се извършват до 25 работни дни след получаване на възлагателно писмо, придружено от заявка за вида и броя измервания и в присъствието на представител на Възложителя. Отчитането на дейностите ще става с представяне на необходимите сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания и чрез подписани приемно-предавателни протоколи за вида и броя на действително извършените измервания по съгласуваната заявка. Участникът декларира, че: измерванията ще се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Измерванията ще се извършват от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. „Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Ценово предложение: Обща стойност на предложението (без ДДС) – 34,49 лв. (тридесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки). Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	0,49 лв.
2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	18,00 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	16,00 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС		34,49 лв.

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

Техническото и Ценовото предложение са попълнени съгласно изискванията на Възложителя. Посочената обща стойност без ДДС представлява сума, равна на сбора от единичните цени за всеки вид измерване.

4. „Практик - ХД” ООД, в плика с офертата се съдържат всички изискани от възложителя документи. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Участникът представя Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида „А” (повисока степен на независимост от изискваната – орган за контрол вид С) – Сертификат рег. №64 ОКА; приложено е свидетелство за калибриране.

Техническо предложение: За изпълнение на поръчката участникът предлага следното: Органът за контрол от вида А при „Практик – ХД” ООД – Ямбол, разполага с необходимите ресурси за изпълнение на поръчката (достатъчно на брой компетентен персонал, средства за измерване и транспортни средства). Участникът декларира, че измерванията ще се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Измерванията ще се извършват от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Ценово предложение: Обща стойност на предложението (без ДДС) – 38,60 лв. (тридесет и осем лева и шестдесет стотинки). Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	0,60 лв.

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. „Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	20,00 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	18,00 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС		38,60 лв.

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

Техническото и Ценовото предложение са попълнени съгласно изискванията на Възложителя. Посочената обща стойност без ДДС представлява сума, равна на сбора от единичните цени за всеки вид измерване.

5. „Д.Д.Д.-1” ООД, в плика с офертата се съдържат всички изискани от възложителя документи, от които е видно, че участникът отговаря на изискванията на възложителя. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Участникът представя Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида „С” – Сертификат рег. №258 ОКС; приложено е свидетелство за калибриране.

Техническо предложение: За изпълнение на поръчката участникът предлага следното: Проверка ефективността на зануляването чрез измерване импеданса на контур „фаза - защитен проводник”; Измерване преходното съпротивление на заземителите от защитни заземителни уредби; Измерване преходното съпротивление на заземителите от мълниезащитни инсталации; Издаване на сертификати за контрол за всички извършени измервания. Измерванията ще се извършват във време, съгласувано с Възложителя, така че да не се нарушава неговата производствена дейност. За всяко извършено измерване ще бъдат изготвени сертификат и протокол за контрол, които съдържат необходимата и задължителна информация в съответствие с нормативните изисквания. Участникът декларира, че измерванията ще се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Измерванията ще се извършват от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Ценово предложение: Обща стойност на предложението (без ДДС) – 33030,35 лв. (тридесет и три хиляди и тридесет лева и 35 стотинки). Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	9,25 лв.
2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	2,15 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	2,15 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС		13,55 лв.

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа”ул.”Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

В процеса на работа бе установено, че в частта на ценовото предложение, където участникът трябва да посочи „обща стойност без ДДС“, неправилно е изчислена общата стойност. Вземайки предвид сбора от единични цени, общата стойност следва да бъде 13,55 лв. (тринадесет лева и петдесет и пет стотинки). В документацията за участие, Възложителят е посочил, че: „ ... При несъответствие в сбора между посочените единични цени и общата цена ще се взимат в предвид посочените единични цени... ” **Вземайки в предвид условията посочени в документацията за участие, Комисията счита, че следва да бъде съпоставян сбора на единичните цени на обща стойност 13,55 лева.**

6. „ВЕНИ - 97” ЕООД, в плика с офертата се съдържат всички изискани от възложителя документи, от които е видно, че участникът отговаря на изискванията на възложителя. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Участникът представя Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида „С” – Сертификат рег. №205 ОКС. Приложено е свидетелство за калибриране.

Техническо предложение: За изпълнение на поръчката участникът предлага следното:

Контролът на импеданса на контура "фаза - неутрален / защитен проводник" се извършва без изключване на напрежението от две лица с III квалификационна група в РУ, при отваряне на клемни кутии и когато се извършва на височина. (чл. 375 ал. 1 от ПБЗРЕН до 1000 V.) Техническите средства са калибрирани от акредитирани лаборатории съгласно утвърдени програми за калибриране ОК"С". Срокът на валидност на Свидетелството за калибриране е 3 (три) години. "Вени-97" ЕООД разполага с комбиниран уред: Тестер за ел.инсталации; Тип: UNILAP 100; Идент. № KN69132 DB - Производител: LEM.

Контролът на съпротивлението на защитните заземителни устройства в електрическите уредби и съоръжения до 1000V се извършва при изключено напрежение. Допуска се контролът на съпротивлението на повторни заземители да се извърши без изключване на напрежението с ползването на диелектрични ръкавици, ако се налага отсъединяване на заземител според Чл. 374 (2) ПБЗРЕН-2005. Забранява се контролът на съпротивлението на заземители в ел. уредби и съоръжения до и над 1000V по време на активна атмосферна (мълниеносна) дейност, или когато има признаци за настъпване на такава. За контрол на защитни заземителни уредби в ел.уредби и съоръжения до и над 1000V се използват: Аналогов измерител на съпротивление на заземяване: Тип: М 416, Производител: Русия, Ид.№ 426569; Тестер за ел.инсталации: UNILAP 100; Идент. № KN69132 DB - Производител: LEM. Контролирането на съпротивлението на защитните заземителни устройства в ел. уредби и съоръжения е препоръчително да се извършва при най-неблагоприятните условия за работа на заземителната уредба - най студения период през зимата и най-сухия през лятото, защото тогава стойността на преходното съпротивление на заземителите е най-високо.

За контрол на мълниезащитни заземителни уредби в ел.уредби и съоръжения до и над 1000V се използват: Аналогов измерител на съпротивление на заземяване: Тип: М 416, Производител: Русия, Ид.№ 426569; Тестер за ел.инсталации: UNILAP 100; Идент. № KN69132 DB - Производител: LEM. Контролът на съпротивлението на мълниезащитните заземителни устройства в електрическите уредби и съоръжения до 1000V се извършва при изключено напрежение. Забранява се контролът съпротивлението

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. „Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

на мълниезащитни земителни устройства в ел. уредби и съоръжения до и над 1000V по време на активна атмосферна (мълниеносна) дейност, или когато има признаци за настъпване на такава. Контролът съпротивлението на мълниезащитните заземителни устройства в електрическите уредби и съоръжения до 1000V се извършва от две лица с III квалификационна група според ПБЗРЕН-2005. Контролирането съпротивлението на мълниезащитните заземителни устройства в ел. уредби и съоръжения препоръчително се извършва при най-неблагоприятните условия за работа на заземителната уредба - най студения период през зимата и най-сухия през лятото, защото тогава стойността на преходното съпротивление на заземителите е най-високо.

По време на провеждане на контрола, получените резултати се записват в определените за целта дневници или работни листове. Съставят се протоколи и сертификат. В протоколите се вписват крайните резултати от контрола и определянето на съответствието направено въз основа на тези резултати. На възложителя се предоставя копие от протоколите и сертификата.

Участникът декларира, че измерванията ще се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Измерванията ще се извършват от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Ценово предложение: Обща стойност на предложението (без ДДС) – 51,00 лв. (петдесет и един лева).

Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	5,00 лв.
2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	23,00 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	23,00 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС	51,00 лв.

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

Техническото и Ценовото предложение са попълнени съгласно изискванията на Възложителя. Посочената обща стойност без ДДС представлява сума, равна на сбора от единичните цени за всеки вид измерване.

7. „Вебер 2002” ЕООД, в плика с офертата се съдържат всички изисквани от възложителя документи, от които е видно, че участникът отговаря на изискванията на възложителя. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Участникът представя Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида „С” – Сертификат рег. №131 ОКС. Приложено е свидетелство за калибриране.

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. ”Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

Приложена е декларация за конфиденциалност, в която се посочва, че информацията съдържаща се в ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА и ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от предложението на участника представлява търговска тайна.

*\*Забележка на комисията относно приложена декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП от участника. Относно част „Представяне на участника“, декларацията ще бъде взета предвид, комисията ще приложи чл.33, ал.5 от ЗОП, и няма да разкрива информацията, предоставена му от участника, посочена като конфиденциална. Относно ценовото предложение - предвид обстоятелството, че предложените стойности в ценовото предложение подлежи на оценка и съпоставяне, следва да се отбележи, че същата не представлява търговска тайна. Спрямо предлаганата цена не може да се приеме, че са налице законовите предпоставки, същата да бъде защитена като данни с конфиденциален характер.*

Техническо предложение: За изпълнение на поръчката участникът предлага следното: Измерванията ще се извършват в срок до 25 работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. За резултатите от контрола ще представят сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания. Участникът декларира, че измерванията ще се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Измерванията ще се извършват от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Ценово предложение: Обща стойност на предложението (без ДДС) – 57,53 лв. (петдесет и седем лева и петдесет и три стотинки). Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	1,99 лв.
2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	27,77 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	27,77 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС		57,53 лв.

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

Техническото и Ценовото предложение са попълнени съгласно изискванията на Възложителя. Посочената обща стойност без ДДС представлява сума, равна на сбора от единичните цени за всеки вид измерване.

**8. „Институт по дървообработване” ООД,** в плика с офертата се съдържат всички изискани от възложителя документи. Документите, съдържащи се в офертата, са подробно описани в Таблица №1, неразделна част от протокола. Спазена е установената форма и срок на валидност; издадени са и подписани от съответното легитимирано лице. Относно съдържанието си документите са относими към изискванията за подбор и доказват необходимите факти и обстоятелства по допустимостта на участника съобразно предварително обявените условия. Участникът представя Сертификат за акредитация от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 като орган за контрол от вида

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. “Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

„А” (по-висока степен на независимост от изискваната – орган за контрол вид С) – Сертификат рег.№17 ОКА. Приложено е свидетелство за калибриране.

**Техническо предложение:** За успешното изпълнение на предмета на договора участникът ще се придържа към следната организация от взаимосвързани действия, изпълнението, на които може условно да бъде разделено на следните основни етапи: Подготвителен етап - създаване на организация за изпълнение предмета на обществената поръчка, която в пълна степен да бъде съобразена с конкретните нужди и приоритети на Възложителя; Извършване на контрол - провеждане на измервания на обекти на Възложителя; Документиране на резултатите от извършения контрол - изготвяне на сертификати с оценка на съответствието спрямо изискванията заложили в приложимите нормативни актове и съпътстващи ги, като неразделна част протоколи, съдържащи всички резултати /констатации/ за тяхното правилно разбиране и тълкуване. Участникът декларира, че измерванията ще се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Измерванията ще се извършват от лица с най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Измерванията ще съответстват на изискванията на нормативните документи, както следва: НАРЕДБА №3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; НАРЕДБА №16-116 от 08.02.2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; НАРЕДБА №4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

**Ценово предложение:** Обща стойност на предложението (без ДДС) – 48,90 лв. (четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки). Цената е формирана както следва:

№ по ред	Вид на измерването	Цена за 1 (една) точка в лева, без ДДС
1.	Измерване импеданс на контур „фаза – защитен проводник”	5,50 лв.
2.	Измерване на съпротивление на заземителна инсталация	26,00 лв.
3.	Измерване на съпротивление на мълниезащитна инсталация	17,40 лв.
	<b>ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС</b>	<b>48,90 лв.</b>

Декларира, че предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и остават непроменени през целия срок на действие на договора. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, плащането да се извършва след приключване на измерванията по всяко съгласувано възлагателно писмо. Стойността ще се определя, съгласно Ценовото предложение по твърдо договорените единични цени за видовете измервания и приетите количества действително извършени измервания. Изразява съгласие при условие, че бъде избран за Изпълнител, заплащането да се извършва за всяко възложено и извършено измерване, в лева, по банков път, в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална данъчна фактура, придружена с приемно - предавателен протокол и съответните сертификати за контрол с приложени протоколи от извършените измервания.

Техническото и Ценовото предложение са попълнени съгласно изискванията на Възложителя. Посочената обща стойност без ДДС представлява сума, равна на сбора от единичните цени за всеки вид измерване.

Въз основа на представените от участниците документи, комисията приема, че са налице основания да бъде извършено оценяване на офертите на участници:

1. „ЕНЛАБ” ЕООД
2. „СТМ – СЛАЙ 2008“ ЕООД
3. „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД
4. „Практик - ХД” ООД
5. „Д.Д.Д.-1” ООД
6. „ВЕНИ - 97” ЕООД
7. „Вебер 2002” ЕООД
8. „Институт по дървообработване” ООД

## “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

пощенски код 8000, Бургас, кв. „Победа” ул. „Ген. Вл. Вазов” №3; тел: 056/871440; факс: 056/842 979

При оценяването комисията приложи обявения от възложителя критерий за оценка „Най-ниска цена“ - най-ниска обща цена (стойност). Въз основа на ценовите предложения, комисията предлага следното класиране на участниците:

1. „СТМ – СЛАЙ 2008“ ЕООД	- 12,00 лв. без ДДС
2. „Д.Д.Д.-1” ООД	- 13,55 лв. без ДДС
3. „ЕНЛАБ” ЕООД	- 18,90 лв. без ДДС
4. „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД	- 34,49 лв. без ДДС
5. „Практик - ХД” ООД	- 38,60 лв. без ДДС
6. „Институт по дървообработване” ООД	- 48,90 лв. без ДДС
7. „ВЕНИ - 97” ЕООД	- 51,00 лв. без ДДС
8. „Вебер 2002” ЕООД	- 57,53 лв. без ДДС

Въз основа на класирането, комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен „СТМ – СЛАЙ 2008“ ЕООД.

Комисията приключи работата си на 25.03.2016 г.

Приложения:

1. Таблица №1 за документите, съдържащи се в офертите на участниците.
2. Таблица №1.1 присъствен лист.

1. инж. Демир Демирев
2. инж. Тонка Желева
3. Донка Кондакова
4. Йорданка Керанкова
5. Георги Георгиев

чл.4 от ЗЗЛД

чл.4 от ЗЗЛД

Утвърдил Протокола:

Изп. ди

.....  
. Тнев



№ по ред	Входящ №	Участник	Представяне на участника - копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК)	Декларация за съгласие на подизпълнител – ако е приложимо (по образец)	Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – ако е приложимо (по образец).	Валиден документ за акредитация на участника съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (или еквивалент), като орган за контрол от вида „С“. Фирмата следва да е акредитирана от Българска служба по акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (или еквивалент), като орган за контрол от вида „С“.	Валиден документ за калибриране за точност на уредите за измерване. Измерванията да се извършват с уреди, които да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012
1	ОП-14-3/01.03.2016	Енлаб ЕООД, гр. Левски	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	налична, в която не се посочва коя конкретна част от офертата представлява търговска тайна	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност
2	ОП-14-4/01.03.2016	СТМ - Слай 2008 ЕООД, гр. София	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	неприложима	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност
3	ОП-14-5/02.03.2016	Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД, гр. Стара Загора	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	неприложима	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност
4	ОП-14-6/02.03.2016	Практик - ХД ООД, гр. Ямбол	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	неприложима	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност
5	ОП-14-7/07.03.2016	ДДД-1 ООД, гр. София	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	неприложима	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност
6	ОП-14-8/07.03.2016	Вени - 97 ЕООД, гр. Ямбол	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	неприложима	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност
7	ОП-14-9/07.03.2016	Вебер - 2002 ЕООД, гр. Бургас	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	налична, в която се посочва, че информацията съдържаща се в ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ представлява търговска тайна	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност
8	ОП-14-10/07.03.2016	Институт по дървообработване ООД, гр. Пазарджик	налично, подписано от легитимирано лице, заверено копие - ЕИК	неприложима	неприложима	налични, в срок на валидност	налични, в срок на валидност

чл.4 от  
ЗЗЛД

1. инж. Демир Демирев
2. инж. Тонка Желева
3. Йорданка Керанкова
4. Донка Кондакова
5. Георги Георгиев

„Измервания по електробезопасност в обекти на дружеството за период от 2 години“

Таблица № 1.1 - Присъствен лист - отваряне на подадените оферти: 08.03.2016 г. 10,30 ч.

№ по ред	Входящ №	Участник	Присъствал представител	Име, фамилия, длъжност	Подпис
1	ОП-14-3/01.03.2016	Енлаб ЕООД, гр. Левски	да/не		
2	ОП-14-4/01.03.2016	СТМ - Слай 2008 ЕООД, гр. София	да/не		
3	ОП-14-5/02.03.2016	Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД, гр. Стара Загора	да/не		
4	ОП-14-6/02.03.2016	Практик - ХД ООД, гр. Ямбол	да/не		
5	ОП-14-7/07.03.2016	ДДД-1 ООД, гр. София	да/не		
6	ОП-14-8/07.03.2016	Вени - 97 ЕООД, гр. Ямбол	да/не		
7	ОП-14-9/07.03.2016	Вебер - 2002 ЕООД, гр. Бургас	да/не	Стоян	Христова - управител
8	ОП-14-10/07.03.2016	Институт по дървообработване ООД, гр. Пазарджик	да/не		

чл.2 от ЗЗЛД

чл.4 от ЗЗЛД

1. инж. Демир Демирев
2. инж. Тонка Желева
3. Йорданка Керанкова
4. Донка Кондакова
5. Георги Георгиев

чл.4 от  
ЗЗЛД