

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

Изп. Директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, гл. счетоводител: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com

8000 БУРГАС, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, сградата на „Метални панели и конструкции” АД

Изх. № ОП-24- 7 / 27.04 /2016 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на водомери за нуждите на „В и К“ ЕАД- гр. Бургас за период от 2 години“

Обособена позиция 1 – Доставка на водомери с DN от 15 мм – 50мм и Qn от 1,5м³/ч – 15м³/ч.

Обособена позиция 2 – Доставка на водомери с възможност за електронно и дистанционно отчитане с DN от 15мм – 300 мм и Qn 1,5м³/ч – 625м³/ч.

Обособена позиция 3 – Доставка на водомери с DN от 50мм – 300мм и Qn 15м³/ч – 625м³/ч.

РАЗЯСНЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, във връзка с постъпили запитвания по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 00571-2016-0018 бихме искали да направим следните уточнения:

ВЪПРОС 1: В обособена позиция 1 и 2 – Доставка на водомери с възможност за електронно и дистанционно отчитане с DN от 15 мм - 300 мм и Qn 1,5 м³/ч – 625 м³/ч, участникът трябва да предложи водомер – сграден DN 30 мм. – 1“, Qn 5 м³/ч. Бихме желали да разберем дали този тип водомер е взаимозаменяем със сграден водомер тип Dn 25 мм - 1 , Q₃ 6.3 м³/ч или еквивалент?

ОТГОВОР 1: Да, ако е изпълнено условието постоянния разход Q₃ да е >= 8 м³/ч или уредът да е еквивалентно съпоставим с номиналния разход от Qn = 5 м³/ч. Нека да се счита, че условията диаметър (Ду) на водомера е по-малко удовлетворяващото ни условие в този случай, стига уредът да е с резба на присъединителя 1”.

ВЪПРОС 2: В раздел Характеристики и изисквания – т. 7 се изисква „Водомерите да са окомплектовани с всички възли и детайли, приложени от Завода производител – решетки, филтри, капаци, присъединители, щуцери.“ Това означава ли, че предложените водомери по обособена позиция 2 и 3 задължително трябва да са окомплектовани със самостоятелен филтър и с два броя присъединителни щуцера (холендри), ако не са приложени от Завода производител?

ОТГОВОР 2: Само в случаите, когато Заводът - производител изрично ги е приложил и/или внедрил, като изискване за монтаж с оглед пълната гаранционна обезпеченост на уреда. Добре е доставчикът/ производителят да се ангажира, в кои случаи няма да признае валидна гаранция на уредите.

ВЪПРОС 3: Никъде в „Документацията за участие“ не е описан срок с конкретен обхват за доставка на изделията. Това позволява ли на участника да избере срок без горна граница? Ако не се позволява, то какъв ще бъде срока за доставка на стоките след получена заявка?

ОТГОВОР 3: Възложителят не е поставил изискване за определен обхват на доставка. Срокът за доставка (в календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя) се предлага от Участника.

чл.4 от ЗЗЛД ✓
Изп. директор
БУРГАС
стр. 1 от 1