

Утвърдил:
Изп. директор

чл.2 от
ЗЗЛД

Тенев/
2017 г.

ПРОТОКОЛ №2

На 30.08.2017 г. в 10,30 часа, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №РД-09-261-1/30.06.2017 г. на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №РД-09-261/22.05.2017 г., с предмет: „Доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на „ВИК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“.

Обособена позиция 1 - Центробежни помпени агрегати на хоризонтална ос – за транспортиране на питейна вода - едностъпални и двойновтичащи.

Обособена позиция 2 - Центробежни многостъпални помпени агрегати на вертикална ос, за транспортиране на питейна вода.

Обособена позиция 3 - Сондажни помпи (потопяеми) за вертикален и /или хоризонтален монтаж- помпи с диаметър ф100мм и по голям –трифазни.

Обособена позиция 4 - Помпи за отпадни води - сух, хоризонтален монтаж, дренажни помпи с поплавък и помпи за строителството – потопяеми, IP68- помпи за КПС.

Обособена позиция 5 - Помпи за отпадни води на хоризонтална ос със съединител м/у помпената част и стандартен двигател - сух, хоризонтален монтаж, IP55.

Комисията се събра в пълен състав, както следва:

Председател (и член):

1. Йорданка Керанкова, р-л отдел «Обществени поръчки»/ правоспособен юрист.

Членове:

2. инж. Демир Демирев, р-л отдел «ЕМ»/ електроинженер.

3. инж. Димитър Михов, р-л МРБ/ машинен инженер

4. инж. Сашка Костадинова, инж. електромеханично оборудване/електроинженер.

5. Златина Фарлалиева, експерт «Обществени поръчки»/икономист администратор.

С писмо изх. №ОП-28-17/16.08.2017 г., изпратено по реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Протокол №1 на комисията бе предоставен на участниците в процедурата, като с цитирания протокол същата е информирала част от участниците за възможността да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация в ЕЕДОП. В изискуемия срок, в деловодството на Възложителя са постъпили допълнително документи от:

- „П и М Консултинг“ АД, с вх. № ОП-28-18/18.08.2017 г.;
- „Аквастарт“ ООД, с вх. № ОП-28-19/21.08.2017 г.;
- „Хени България“ ЕООД, с вх. № ОП-28-20/21.08.2017 г.

След изтичане на предоставения срок, на основание чл. 53, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на документите, включително допълнително представените, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

„П и М Консултинг“ АД - предоставените от участника документи и информация, заедно с допълнително представените, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е представил ЕЕДОП с коректно попълнени Част II, Раздел Б: „Информация за представителите на икономическия оператор“, съдържаща необходимата информация, както и Част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, точка 1б), за обособена позиция (ОП) 4, с посочен списък с 13 (тринадесет) бр. помпени агрегати. При прегледа Комисията установи, че е спазена установената форма и срок на валидност; документите са подписани от съответните легитимирани лица. По същество

съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя, посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническите предложения по ОП 1; ОП 2; ОП 3 и ОП 4.

„Аквастарт” ООД - предоставените от участника документи и информация, заедно с допълнително представения документ, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е представил ЕЕДОП с коректно попълнена Част VI, като в последното изречение е посочил необходимите данни и информация. При прегледа Комисията установи, че са представени изискуемите документи, като е спазена установената форма и срок на валидност; подписани са от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя, посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническото му предложение по ОП 2.

„Хени България” ЕООД - предоставените от участника документи и информация, заедно с допълнително представения документ и информация, съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. Участникът е представил 3 бр. ЕЕДОП, съответно за ОП 2, 4 и 5, с коректно попълнени Част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, точка 1б), като и за трите обособени позиции участникът е посочил списъци, съдържащи необходимия брой помпени агрегати, както и коректно попълнени Част VI, като в последното изречение е посочил необходимите данни и информация. При прегледа Комисията установи, че са представени изискуемите документи, като е спазена установената форма и срок на валидност; подписани са от съответните легитимирани лица. По същество съдържат необходимите данни за доказване изискванията на Възложителя, посочени в предварително обявените условия. Комисията не констатира липса, непълнота и/или несъответствие на информацията. Не са налице други нередовности, включително фактически грешки и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Не са налице посочените от Възложителя основания за отстраняване, включително специфичните национални основания за изключване. Участникът отговаря на критериите за подбор, съдържащи се в обявлението и документацията за участие. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Техническите му предложения по ОП 2; ОП 4 и ОП 5.

Коментар по техническите предложения на допуснатите участници:

1. **„МЗТ ПОМПИ” АД – ОП 1** - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 1. Представя Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на

договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите. Прилага документ за упълномощаване - нотариално заверено пълномощно оригинал.

Предложение за изпълнение на поръчката

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 42 (четиридесет и два) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага срок за отстраняване на повреда 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на извършената доставка.

4. Предлага оторизирана сервизна база за оферирания помпи и лице за отстраняване на повреди в гаранционен срок и извънгаранционен сервиз: „КАСИМА ДЛ“ ООД, с адрес на регистрация София, бул. „Витоша“ 93, лице за отстраняване на повредите Игор Арковски.

5. Публичният източник на фирмата-производител, от който може да се извърши проверка за достоверността на представените данни, е следният: www.pumpi.com.mk.

Прилага Образец №3.1 с попълнена Техническа спецификация за ОП 1, с описаните продукти по видове и попълнени колони №3; 4; 5; 6, на хартиен носител. Във формат Microsoft Excel участникът не е представил електронен носител.

При разглеждане на обр. №3.1 (*попълнената Техническа спецификация*) за об. позиция 1, Комисията констатира следните несъответствия в Техническото предложение на участника - за позиции от 1 до 10 желаните дебити Q, посочени от Възложителя са съответно: 5; 5; 7; 7; 7; 12; 12; 25; 25; 25, като на стр.6 от документацията за участие е посочено, че за об. позиция 1 отклонението от желания дебит, трябва да бъде възможно най-малко - тоест минимално, незначително, най-малко по степен сред еднородни стойности! Посочените от участника стойности за действителен дебит са: 42,8; 37,1; 67,1; 45,7; 54; 60; 51,1; 56,1; 61,6; 65,8, отклоненията за всяка позиция са с повече от 30 единици и няма как да се квалифицират като минимално отклонение от посочените стойности на желан дебит от Възложителя.

Посочените констатации отразяват несъответствие и неточност на офертата по смисъла на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът не се е съобразил с изискванията, посочени в документацията за участие, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Налице е несъответствие между условията на възложителя, от една страна, и Техническото предложение на участника за ОП 1, от друга. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията е станала задължителна както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. Несъстоятелно е да се счита, че се отнася до техническа грешка, която може да бъде отстранена по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Посочената разпоредба от една страна е диспозитивна и не задължава комисията за провеждане на процедурата да изиска писмени обяснения от участника, а от друга, разясненията и представяне на допълнителни доказателства относно данните и информацията в офертата не може да се използват за промяна на техническото или ценово предложение на участника. Представяне на Техническо предложение, което не е относимо към изискванията на възложителя, обуславя отстраняване на офертата на основание чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си за ОП 1 участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципа по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП за равнопоставеност на участниците в процедурата. В Документацията за участие възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП, а

именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участника, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП отстраняване на участника от процедурата за ОП 1, като на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП плик „Предлагани ценови параметри“ за ОП 1 няма да бъде отварян.

2. „Аквастарт” ООД – ОП 2 - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 2. Представя Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 42 (четиридесет и два) календарни дни за агрегати до 100 kw и 56 (петдесет и шест) календарни дни за по-големи агрегати, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага срок за отстраняване на повреда 42 (четиридесет и два) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на извършената доставка.

4. Предлага оторизирана сервизна база за оферирания помпи и лице за отстраняване на повреди в гаранционен срок и извънгаранционен сервиз: гр. София, бул. „Братя Бъгстон“ №40.

5. Публичният източник на фирмата-производител, от който може да се извърши проверка за достоверността на представените данни, е: www.xylect.com.

Прилага Образец №3.1 с попълнена Техническа спецификация за ОП 2, с описаните продукти по видове и попълнени колони №3; 4; 5; 6, на хартиен и електронен носител във формат Microsoft Excel.

Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовото му предложение за ОП 2.

3. „Вило България” ЕООД – ОП 1 и ОП 2 - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 1 и ОП 2. Представя 2 бр. Предложения за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1 и ОП 2:

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 40 (четиридесет) календарни дни за агрегати до 100 kw и 55 (петдесет и пет) календарни дни за по-големи агрегати, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага срок за отстраняване на повреда 35 (тридесет и пет) календарни дни за агрегати до 100 kw и 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на извършената доставка.

4. Предлага оторизирана сервизна база за офериранияте помпи и лице за отстраняване на повреди в гаранционен срок и извънгаранционен сервиз: Сервизна база на „Вило България“ ЕООД, гр. София „Инж. Георги Белов“ №2. Лице за отстраняване на повреди в гаранционен и извънгаранционен сервиз: инж. Стефан Янков, тел. 0878/ 258 638, e-mail: stefan.yankov@wilo.bg.

5. Публичният източник на фирмата-производител, от който може да се извърши проверка за достоверността на представените данни, е следният: <https://wilo-select.com/ApplRange.aspx;www.wilo.bg>.

Прилага Образец №3.1 с попълнена Техническа спецификация за ОП 1 и ОП 2, с описаните продукти по видове и попълнени колонии №3; 4; 5; 6, на хартиен и електронен носител във формат Microsoft Excel.

Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника за ОП 1 и ОП 2. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения за ОП 1 и ОП 2.

4. „АЛМЕКС-БГ” ООД – ОП 4 - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 4. Представя Предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката:

1. Предлагам за изпълнение на поръчката по чл.102 ал.1 от ЗОП (материална и техническа спецификация) на

от

на

на

г“

ге,

ка

Б-

ти

ат

за

то

предложение и критерии за подбор от офертата, тъй като съдържа търговска тайна.

***Забележка на комисията:**

- Относно част Техническо предложение и информацията, съдържаща се в Образец №3, разпоредбата на чл. 102, ал. 1 ще бъде приложена, Комисията ще вземе предвид позоваването за конфиденциалност и няма да разкрива информацията, посочена от чл.102, ал.1 ЗОП, а ще я казва като търговска тайна.
- Относно Образец №3.1 към Техническото предложение, разпоредбата на чл. 102, ал. 1 няма да бъде приложена и Комисията няма да вземе предвид позоваването за

конфиденциалност, предвид обстоятелството, че данните и информацията в Образец №3.1 се съпоставят и оценяват и не представляват търговска тайна по смисъла на чл. 102, ал. 2 от ЗОП (на стр. 16 от документацията е посочено, че „...Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка ...”).

- Относно Ценовото предложение - разпоредбата на чл. 102, ал. 1 няма да бъде приложена и Комисията няма да вземе предвид позоваването за конфиденциалност, предвид обстоятелството, че данните и информацията в Образец №4 и №4.1 се съпоставят и оценяват и не представляват търговска тайна по смисъла на чл. 102, ал. 2 от ЗОП (на стр. 16 от документацията е посочено, че „...Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка ...”). Спрямо предлаганите цени не може да се приеме, че са налице законовите предпоставки, същите да бъдат защитени като данни с конфиденциален характер.
- Относно Част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, точка 1, б) от приложения ЕЕДОП, разпоредбата на чл. 102, ал. 1 ще бъде приложена, Комисията ще вземе в предвид позоваването за конфиденциалност и няма да разкрива информацията, посочена от участника като търговска тайна.

Комисията не констатира нередовности в техническото предложение на участника. Предложението е изготвено по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията **РЕШИ**: допуска участника до етап разглеждане на Ценовото му предложение за ОП 4.

5. „Електра помп” ООД – ОП 1; ОП 2 и ОП 3 - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 1, ОП 2 и ОП 3. Представя 3 бр. Предложения за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите. Предложение за изпълнение на поръчката по ОП 1, ОП 2 и ОП 3:

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 35 (тридесет и пет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага срок за отстраняване на повреда 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на извършената доставка.

4. Предлага оторизирана сервизна база за оферирани помпи и лице за отстраняване на повреди в гаранционен срок и извънгаранционен сервиз: с. Тополи, местност Клисе Баир, община Варна; тел. 052 74 13 09, факс 052 74 13 10, лице за отстраняване на повреди: инж. Владимир Димитров.

5. Публичният източник на фирмата-производител, от който може да се извърши проверка за достоверността на представените данни, е следният: www.saerelettropompe.com. Прилага Образец №3.1 с попълнена Техническа спецификация за ОП 1, ОП 2 и ОП 3, с описаните продукти по видове и попълнени колони №3; 4; 5; 6, на хартиен и електронен носител във формат Microsoft Excel.

Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника за ОП 1 и ОП 2. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с

предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения за ОП 1 и ОП 2.

Относно ОП 3, при извършена проверка в сайта на производителя www.saerlettropompe.com, комисията установи, че хидравличната част на помпите предложени за позиции 1 – 4 (модел XFS 98...) и за позиция 6 (модел XNS 95...) не са изработени изцяло от неръждаема стомана - импелерите на тези помпи са от поликарбонат и не се предлагат като неръждаеми. На стр.7 от документацията за участие е посочено, че хидравличната част на помпите за ОП 3 следва да е от неръждаема стомана. Посочените констатации отразяват несъответствие и неточност на офертата по смисъла на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът не се е съобразил с изискванията, посочени в документацията за участие, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Налице е несъответствие между условията на възложителя, от една страна, и Техническото предложение на участника за ОП 3, от друга. Решението за откриване на процедурата е влязло в законна сила и документацията е станала задължителна както за възложителя, така и за участниците в процедурата. За последните е налице задължение стриктно да се съобразяват и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. Несъстоятелно е да се счита, че се отнася до техническа грешка, която може да бъде отстранена по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Посочената разпоредба от една страна е диспозитивна и не задължава комисията за провеждане на процедурата да изиска писмени обяснения от участника, а от друга, разясненията и представяне на допълнителни доказателства относно данните и информацията в офертата не може да се използват за промяна на техническото или ценово предложение на участника. Представяне на Техническо предложение, което не е относимо към изискванията на възложителя, обуславя отстраняване на офертата на основание чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП.

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си за ОП 3 участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципа по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП за равнопоставеност на участниците в процедурата. В Документацията за участие възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последиците от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участника, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП отстраняване на участника от процедурата за ОП 3, като на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП плик „Предлагани ценови параметри“ за ОП 3 няма да бъде отварян.

6. „П и М Консултинг” АД – ОП 1; ОП 2; ОП 3 и ОП 4 - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по обособени позиции 1, 2, 3 и 4. Представя 4 бр. Предложения за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции 1, 2, 3 и 4.

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 28-42 (двадесет и осем до четиридесет и два) календарни дни за агрегати до 100 КВ и до 56 календарни дни за агрегати над 100 КВ, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага срок за отстраняване на повреда 28-42 (двадесет и осем до четиридесет и два) календарни дни за агрегати до 100 КВ и до 56 (петдесет и шест) календарни дни за агрегати над 100 КВ, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на извършената доставка.

4. Предлага оторизирана сервизна база за офериранияте помпи и лице за отстраняване на повреди в гаранционен срок и извънгаранционен сервиз: 1434 София, ул. „Босилек“ 55 А.

5. Публичният източник на производителя, от който може да се извърши проверка за достоверността на представените данни, е следният: <http://product-selection.grundfos.com/front-page.html?time=1497956709387&qcid=228457729>.

Прилага 4 бр. Образец №3.1 с попълнена Техническа спецификация за съответните обособени позиции, с описаните продукти по видове и попълнени колони №3; 4; 5; 6, на хартиен и електронен носител във формат Microsoft Excel.

Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника за обособени позиции 1, 2, 3 и 4. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения за обособени позиции 1, 2, 3 и 4.

7. „Хени България” ЕООД – ОП 2; ОП 4 и ОП 5 - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по ОП 2, ОП 4 и ОП 5. Представя 3 бр. Предложения за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите. Прилага документ за упълномощаване – копие от нотариално заверено пълномощно.

Предложение за изпълнение на поръчката по ОП 2, ОП 4 и ОП 5:

чл.102 ал.1 от ЗОП

ни
ти,

до
на

на

на

рка

, с
ен
ато
ото

предложения от офертата, тъй като съдържа търговска тайна.

***Забележка на комисията:**

- Относно част Техническо предложение и информацията, съдържаща се в Образец №3, разпоредбата на чл. 102, ал. 1 ще бъде приложена, Комисията ще вземе предвид **Чл.102, ал.1 ЗОП** за позоваването за конфиденциалност и няма да разкрива информацията, посочена от участника като търговска тайна.
- Относно Образец №3.1 към Техническото предложение, разпоредбата на чл. 102, ал. 1 няма да бъде приложена и Комисията няма да вземе предвид позоваването за конфиденциалност, предвид обстоятелството, че данните и информацията в Образец №3.1 се съпоставят и оценяват и не представляват търговска тайна по смисъла на чл. 102, ал. 2 от ЗОП (на стр. 16 от документацията е посочено, че „...Участниците не могат да се позовават на конфиденциалността по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка ...”).

Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника за ОП 2 и ОП 5. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения за ОП 2 и ОП 5.

Относно ОП 4 - при разглеждане на обр. №3.1 (*попълнената Техническа спецификация*) за об. позиция 4, Комисията констатира следните несъответствия в Техническото предложение на участника - на позиция 35 е посочена помпа KCM150RG+042042N1/R. Посочената мощност в колона №3 от обр. №3.1 е 51KW, а мощността на помпата посочена в колона №5 от обр. №3.1 е 42KW. Посочените данни са за друг вид помпа. Същият вид помпа е посочена и по позиция 33, а в колони №3 и №5 прараметрите се различават от посочените по позиция 35.

След обсъждане, комисията изрази мнение, че допуснатата от участника грешка е съществена и представлява порок (непрецизност при формиране на предложението), който не може да бъде отстранен по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Посочената разпоредба от една страна е диспозитивна и не задължава комисията за провеждане на процедурата да изиска писмени обяснения от участника, а от друга, разясненията и представяне на допълнителни доказателства относно данните и информацията в офертата не може да се използват за промяна на техническото или ценово предложение на участника. Не е налице законова възможност за отстраняване на допуснати грешки в Техническото предложение, тъй като това ще доведе до промяна на същото. В документацията за участие е посочено, че Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в своите предложения. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка носи отговорност за изготвяне на своето предложение за изпълнение на поръчката, изцяло съобразявайки се с одобрените и ясно разписани условия на възложителя в документацията за участие, като при констатирани несъответствия, допуснати от страна на участник при подготовка на офертата за участие е недопустимо да се вменява в задълженията на помощния орган, респективно на възложителя, да отстранява тези несъответствия с цел допускане участника до крайно класиране. Недопустимо е чрез поправка на грешка да се замести формираната воля на участника в представеното по процедурата за възлагане на обществена поръчка техническо предложение. Съгласно трайната практика на КЗК и ВАС, при наличие на неточности в предложенията на участниците, следва да се изследва, по какъв начин те се отразяват върху окончателното предложение на участника. Има се предвид доколко предложението е ясно и безусловно направено, както и как влияят допуснатите неточности на процеса на оценяване на показателите. Допуснатата от участника грешка ще рефлектира върху оценяването и класирането на участниците (*цената на помпа с мощност 51KW е различна от цената на помпа с мощност 42KW*).

От изложеното следва заключението, че при изготвянето на офертата си за ОП 4 участникът не се е съобразил с разпоредбата на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съгласно която при изготвянето на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение за комисията по провеждането на процедурата е да преценява офертите въз основа на предварително утвърдените от възложителя условия и изискванията на закона, което гарантира спазване на принципа по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП за равнопоставеност на участниците в процедурата. В Документацията за участие възложителят изрично е отразил, че участник, за офертата на който се констатира, че не отговаря на

предварително обявените условия, се отстранява от участие в процедурата. Последните от установяването на горното обстоятелство са регламентирани с чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП, а именно, че комисията предлага за отстраняване от процедурата участника, чиято оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: предлага на основание чл. 107, т. 2, б. „А“ от ЗОП отстраняване на участника от процедурата за ОП 4, като на основание чл. 57, ал. 1 ППЗОП плик „Предлагани ценови параметри“ за ОП 4 няма да бъде отварян.

8. „Термоикономик” ЕООД – ОП 1; ОП 2; ОП 3 и ОП 4 - участникът удостоверява и потвърждава, че отговаря на изискванията и условията за участие в процедурата по обособени позиции 1, 2, 3 и 4. Представя 4 бр. Предложения за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с посочения предмет. Задължава се да спазва и приема всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата им бъде възложена. Декларира, че ако бъде избран за изпълнител, се задължава да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Декларира, че е съгласен и приема клаузите в приложения проект на договор. Декларира, че срокът на валидността на оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите.

Предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции 1, 2, 3 и 4:

1. Предлага да изпълни всяка частична доставка в срок от 28-42 (двадесет и осем-четиридесет и два) календарни дни за агрегати до 100 KW и 56 (петдесет и шест) календарни дни за по-големи агрегати, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя.

2. Предлага срок за отстраняване на повреда 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

3. Предлага гаранционен срок 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на извършената доставка.

4. Предлага оторизирана сервизна база за оферирания помпи и лице за отстраняване на повреди в гаранционен срок и извънгаранционен сервиз: гр. Бургас 8000, ул. „Индустиална“ 33, Иван Димитров - управител.

5. Публичният източник на фирмата-производител, от който може да се извърши проверка за достоверността на представените данни, е следният: Grundfos Product Center Прилага 4 бр. Образец №3.1 с попълнена Техническа спецификация за обособени позиции 1, 2, 3 и 4, с описаните продукти по видове и попълнени колони № 3; 4; 5; 6, на хартиен и електронен носител във формат Microsoft Excel.

Комисията не констатира нередовности в техническите предложения на участника за обособени позиции 1, 2, 3 и 4. Предложенията са изготвени по утвърдения от възложителя образец, в съответствие с предварително обявените условия. Вземайки предвид посоченото, Комисията РЕШИ: допуска участника до етап разглеждане на Ценовите му предложения за ОП 1, 2, 3 и 4.

Предвид изложеното и предварително обявените в документацията за участие условия, на основание чл. 57 от ППЗОП комисията за провеждане на процедурата приключи разглеждането на техническите предложения по съответните обособени позиции в офертите на участниците, в следствие на което ще пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” по съответните обособени позиции на следните участници:

„Аквастарт” ООД	– за ОП 2.
„Вило България” ЕООД	– за ОП 1; ОП 2.
„АЛМЕКС-БГ” ООД	– за ОП 4.
„Електра помп” ООД	– за ОП 1; ОП 2.
„П и М Консултинг” АД	– за ОП 1; ОП 2; ОП 3; ОП 4.
„Хени България” ЕООД	– за ОП 2; ОП 5.
„Термоикономик” ЕООД	– за ОП 1; ОП 2; ОП 3; ОП 4.

Критерий за възлагане на поръчката е оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената. Оценка на предложенията се извършва по най-нисък специфичен разход - лева за 1000 м³ изтласкана вода за експлоатационния период със следната формула:

$$C_{1000} = \frac{\sum_{i=1}^n (C_{п} + P_1 * T * \Gamma * C_e * 1,06^T) * 1000}{\sum_{i=1}^n (q * 3,6 * T * \Gamma)} \text{ [ЛВ/1000 м}^3 \text{ Н}_2\text{О]}$$

Където:

- **C_п** - цената на помпата [лв]
- **P₁** - консумирана мощност при зададения напор [KW]; в случай, че участника представи данни за P₂-мощността на вала, то P₁=P₂/0,88
- **T** - годишна използваемост [час]
- **Г** - срок за експлоатация [години]
- **C_e** - цена на електроенергията= 0,15 лв/KWh
- **1,06^T** /оценка за годишното оскъпяване цената на електроенергията/
- **q** - действителен дебит на помпата при зададения напор (л/с)
- **3,6** - приведен коефициент л/с→м³/h
- **n** - брой на помпи в предложението

Отварянето на Плик „Предлагани ценови параметри” ще се извърши на 04.10.2017 г. от 14,00 часа в Конферентна зала, ет.4 в сградата на „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3.

Комисията приключи работата си на 25.09.2017 г. в 16.30 ч.

Комисия:

1. Йорданка Керанкова
2. инж. Демир Демирев
3. инж. Димитър Михов
4. инж. Сашка Костадинова
5. Златина Фарлалиева

чл.2 от
33ЛД