

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД , гр. БУРГАС

Изп. Директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, гл. счетоводител: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com

8000 БУРГАС, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, сградата на „Метални панели и конструкции” АД

Изх. № ОП-71- 5 / 08.11 . 2019 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 години“

Обособена позиция 1 - Доставка на шибърни спирателни кранове с DN от ф65 - ф300 за работно налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 2 - Доставка на шибърни спирателни кранове с DN от ф350 - ф800 за работно налягане PN10 и PN16.

Обособена позиция 3 - Доставка на ТСК с вътрешна резба с диаметър от 3/4"-2" за работно налягане PN 16 и шишове за тях.

Обособена позиция 4 - Доставка на ТСК на "push fit" връзка (с напъхване) за ПЕ тръби, диаметри 25, 32 и 40.

Обособена позиция 5 - Доставка на двойноексцентрични бъртерфлай кранове с DN 150 – 800 и междуфланшови бъртерфлай кранове DN 50-800.

Обособена позиция 6 - Доставка на фланшови адаптори.

Обособена позиция 7 - Доставка на възвратни клапи за работно налягане PN 10 и PN 16.

РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.33, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с постъпили запитвания по обявената процедура за възлагане на обществена поръчка РОП №00571-2019-0020 бихме искали да направим следните уточнения:

ВЪПРОС 1. Ситуация на инсталация (хоризонтална, вертикална?)

ОТГОВОР 1 за всички обособени позиции: Техническите характеристики на оферираните стоки следва да позволяват хоризонтален и вертикален монтаж.

ВЪПРОС 2. Работно налягане и температура?

ОТГОВОР 2 за обособена позиция 5: Оферират се поотделно за до максимално работно налягане 10 и 16 atm.

Забележка: За всички стоки предмет на обществената поръчка работната температура следва да покрива диапазон от 0 до +20°C.

За всяка обособена позиция от поръчката за отделните стоки е посочено максимално работно налягане и диаметри (приложения обр. №3.1 и обр. №4.1).

ВЪПРОС 3. Проектно налягане и температура?

ОТГОВОР 3 за всички обособени позиции: Корпусът на всяка от стоките трябва да издържа краткотрайно постоянно налягане 1.5 пъти по-голямо от номиналното, като в резултат на такова въздействие стоката не трябва да губи експлоатационните си качества и водонепропускливост вследствие на деформации на отделните и елементи.

ВЪПРОС 4. Диференциално налягане?

ОТГОВОР 4 за всички обособени позиции: Няма конкретно изискване.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

Изп. Директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, гл. счетоводител: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com

8000 БУРГАС, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, сградата на „Метални панели и конструкции” АД

ВЪПРОС 5. Изпълнение на фланец?

ОТГОВОР 5 за всички обособени позиции: Техническа спецификация на стоките за всяка обособена позиция от поръчката е посочена в пълното описание на предмета на обществената поръчка.

ВЪПРОС 6. Дължина лице в лице?

ОТГОВОР 6 за всички обособени позиции: Размерите следва да отговарят на действащите стандарти за съответната арматура.

ВЪПРОС 7. Тип на механизмът на задвижването?

ОТГОВОР 7 За обособена позиция 5: Оферира се само „голи” кранове без никакъв механизъм за задвижване, механизмът за задвижване се оферира отделно:

- Ръчка с позиционер;

- Ръчен редуктор.

Забележка: Техническа спецификация на стоките за всяка обособена позиция от поръчката е посочена в пълното описание на предмета на обществената поръчка.

ВЪПРОС 8. Поточна среда / концентрация?

ОТГОВОР 8 за всички обособени позиции: Стоките да са предназначени за монтаж при водопроводни системи за питейна вода.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителен директор: инж. Ганчо Тенев



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ВиК ЕАД - гр. Бургас
инж. Тодор Кръстев
длъжност: Главен инженер
заповед: *РД-09-896/30.10.19г.*