

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование на поръчката: „Доставка на бактериален инокулант за оптимизиране процесите на пречистване на отпадъчни води при стабилизиране и обезводняване на утайките от ПСОВ и профилактика на канализационни участъци, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас“.

2. Вид (обект) на поръчката: Доставки.

3. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

4. Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗОП. Видът на процедурата съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 е Открита процедура.

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 1 008 000,00 (един милион и осем хиляди) лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обществената поръчка има ориентировъчен характер за срока на договора и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата прогнозна стойност на поръчката, като тя може да бъде и надвишена.

6. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена оригинална фактура от страна на Изпълнителя и подписан от страните приемателно – предавателен протокол, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на посочените документи.

7. Място на изпълнение: складова база в централен склад на възложителя, гр. Бургас, ул. „Комлушка низина“ №36.

8. Срок на изпълнение на поръчката: 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора.

9. Описание на поръчката. Изисквания:

9.1. Наличие на Удостоверение за регистрация на препарата в България. *Продуктът, чиято доставка е предмет на поръчката, е биологично активно вещество и подлежи на регистрационен режим съобразно чл. 130, ал. 1 от Закон за защита на растенията, предвид обстоятелството, че формираните от ПСОВ утайки се оползотворяват чрез употребата им в земеделието, включително върху почвата, при рекултивация по чл. 17 и следващите от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), когато се предвижда рекултивираните терени да се използват за земеделие. В Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (обн. ДВ. Бр.63/12.08.2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 юли 2017 г.) са посочени изискванията, на които трябва да отговарят утайките, за да се гарантира, че няма да имат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.*

9.2. Препаратът да не съдържа патогенни и/или условно патогенни бактерии, дрожди и плесенни гъби (*представя се документ от научна или акредитирана лаборатория*).

9.3. Да се представи сертификат или друг аналогичен документ, включващ следните данни за предлагания препарат:

- Съдържание на естествени (не генномодифицирани) аеробни микроорганизми – над 90 (деветдесет) %;

- Температура на съхранение – от 0 до 40°C.

9.4. Да се представят референции или други еквивалентни документи относно ефективност и приложимост на препарата при третиране на утайки, премахване на специфичните за утайки от ПСОВ миризми, съдържащи информация за доказване на ефект.

9.5. Да се представят данни за безопасност на продукта - инструкции за начин на употреба (на български език), съдържащи пълно описание на състава на препарата, изисквания за опазване на околната среда, предпазни мерки за работещите с него и други.

9.6. Количество на доставка – 4 200 (четири хиляди и двеста) литра течен продукт.

9.7. Агрегатното състояние на препаратa трябва да бъде точно, поради липса на системи за разтваряне.

Приложението на продукта ще се извършва избирателно на участъци от колекторните мрежи, идентифицирани с намалена пропускателна способност поради отлагания на биоразградима субстанция и на ПСОВ, експлоатирани от Възложителя, по пътя на линията за третиране на първични и излишни активни утайки, а по преценка и след консултации - и по пътя на водата. Мястото на дозиране е в точката между първичното утаяване и съоръженията за стабилизиране на утайка.